



## ETUDE PEB

- Rue Sombre 56 – WSL -

### Etude réalisée par



Responsible Young Architects SRL  
Avenue Barthélémy 32A, 1000 Bruxelles  
02 502 01 08 - atelier@rya.be

### Référence dossier

RYA 23-99  
15/02/2024

# 1. VENTILATION

## - Débits de ventilation-

				Buitenlucht		Herbruikte lucht		Doorstroomlucht	
Naam (Soort bezetting)			Min. ontwerpdebiet [m³/h]	Toevoer [m³/h]	Afvoer [m³/h]	Toevoer [m³/h]	Afvoer [m³/h]	Toevoer [m³/h]	Afvoer [m³/h]
Sauna (Sport en ontspanning / Zwembad, sauna, wellness)	16		128	128	0	0	0	0	0
espace detente 1 (Sport en ontspanning / Zwembad, sauna, wellness)	21		0	448	0	0	0	0	0
douches thermales (Sport en ontspanning / Zwembad, sauna, wellness)	26		0	0	567	0	0	0	0
espace detente 3 (Sport en ontspanning / Zwembad, sauna, wellness)	20		0	429	0	0	0	0	0
espace detente 2 (Sport en ontspanning / Zwembad, sauna, wellness)	11		0	227	0	0	0	0	0
Totaal:				1.232	567				

# 1. VENTILATION

- Schéma explicatif -

- **XXXm³/h** : Débits de pulsion minimum requis par la PEB
- **XXXm³/h** : Débits d'extraction minimum requis par la PEB
- ↔ Ouverture de transfert **25 m³/h** (Détalonnement de 1 cm)

