



Performance énergétique et climat intérieur des bâtiments

Rapport PEB

Données administratives du projet

Nom du Projet	Wielemans Ceuppens 115		
Rue	avenue Wielemans Ceuppens	Numéro	115
Localité	Forest	Code Postal	1190
Référence cadastrale			



Affichage du rapport

Ordre d'affichage dans le rapport

Toutes les unités par exigence

Unités PEB affichées dans le rapport

- ☒ Bâtiment "Immeuble"
 - ☒ Unité PEB "Appt +2"



Liste des intervenants

Déclarant PEB

Nom :

Numéro de registre national :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Personne de contact :

Architecte chargé du suivi de l'exécution des travaux

Dénomination Archi 2.0 SRL

Numéro d'entreprise : 0745.895.851

Réprésenté(e) par : Mr Lheureux Jérôme

Adresse :
avenue Denayer, 75
Forest 1190 - Belgique

Téléphone : 0476/39 95 66

Email : info@archi20.be

Personne de contact : idem

Demandeur du Permis d'Urbanisme

Nom :

Numéro de registre national :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Personne de contact :

Architecte

Dénomination Archi 2.0 SRL

Numéro d'entreprise : 0745.895.851

Réprésenté(e) par : Mr Lheureux Jérôme

Adresse :
avenue Denayer, 75
Forest 1190 - Belgique

Téléphone : 0476/39 95 66

Email : info@archi20.be

Personne de contact : idem



Résumés des exigences par bâtiments

Bâtiment "Immeuble"

(nom du bâtiment)

Unité PEB "Appt +2"

Nature des travaux	Unité rénovée simplement (URS)
Affectation de l'unité PEB:	Habitation individuelle
Superficie :	90,04 m ²
Volume (V) :	0,00 m ³
Surface totale de déperdition (At) :	49,42 m ²
Exigences à respecter au niveau de l'unité PEB :	

		Valeur max	Valeur unité PEB		
CEP	Consommation d'Energie Primaire		-	kWh/(m ² .an)	-
BNC	Besoin Net en énergie pour le Chauffage		-	kWh/(m ² .an)	-
S	Indicateur de surchauffe		-	%	-
ET	Installations Techniques				-
U/R	Isolation thermique (valeurs U/R)				✓
V	Ventilation Hygiénique				✗



Fiche 1 : Exigences U/R





Bâtiment "Immeuble"

(nom du bâtiment)

Unité PEB "Appt +2"

Nature des travaux Unité rénovée simplement (URS)

1.1. PAROIS TRANSPARENTES/TRANSLUCIDES

				Uw (moyen)		1,34		
Nom de la paroi	Type	U	Ug	R	b.Ui	a.Ueq	b.Ueq	Exig.
Châssis bois 2V - bureau	Fenêtre	1,47	1,00	-	-	-	-	
Châssis bois 2V - bureau	Fenêtre	1,26	1,00	-	-	-	-	
Châssis bois 2V -	Fenêtre	1,32	1,00	-	-	-	-	



Fiche 2 : Exigence ventilation

Bâtiment "Immeuble"

(nom du bâtiment)

Unité PEB : Appt +2



Nature des travaux : Unité rénovée simplement (URS)

Affectation de l'unité PEB: Habitation individuelle

Respect de l'exigence : 

Système de ventilation : zv1

Type de système : A - Alimentation naturelle, évacuation naturelle

	Espaces	Surface [m²]	Alimentation [m³/h]	Transfert [m³/h]	Evacuation [m³/h]	Dispositifs	Exig.
S	Bureau (Chambre à coucher, Chambre hobby ou étude (ou espaces analogues))	7.74	0	0	0		
S	chambre (Chambre à coucher, Chambre hobby ou étude (ou espaces analogues))	14.74	0	0	0		
	Total		0		0		



Annexe 2 : Composition des parois

Note : la valeur U reprise dans les tableaux des murs et planchers représente suivant les environnements :

- aUeq : si l'environnement est le sol
- bUeq : si l'environnement est une cave ou un vide sanitaire
- bUi : si l'environnement est un espace adjacent non chauffé

Type de paroi : Fenêtre
 Valeur U : 1,47 W/m²k (Introduction directe)
 Valeur g (facteur solaire) : -
 Valeur U du vitrage : 1,00 W/m²k (Introduction directe)



Liste des parois

Nom	Surface [m ²]	Environnement	Orientation [°]	U [W/m ² K]	Ug [m ² K/W]	Exigence
Châssis bois 2V - bureau arr	2,41	Environnement extérieur	-	1,47	1,00	✓

Type de paroi : Fenêtre
 Valeur U : 1,26 W/m²k (Introduction directe)
 Valeur g (facteur solaire) : -
 Valeur U du vitrage : 1,00 W/m²k (Introduction directe)



Liste des parois

Nom	Surface [m ²]	Environnement	Orientation [°]	U [W/m ² K]	Ug [m ² K/W]	Exigence
Châssis bois 2V - bureau lat	2,10	Environnement extérieur	-	1,26	1,00	✓

Type de paroi : Fenêtre
 Valeur U : 1,32 W/m²k (Introduction directe)
 Valeur g (facteur solaire) : -
 Valeur U du vitrage : 1,00 W/m²k (Introduction directe)



Liste des parois

Nom	Surface [m ²]	Environnement	Orientation [°]	U [W/m ² K]	Ug [m ² K/W]	Exigence
Châssis bois 2V - chambre arr	5,41	Environnement extérieur	-	1,32	1,00	✓