

Transformation et extensions de bâtiments existants et logement, cabinets médicaux et centre de formation, 35/37 et 39 rue Docteur De Meersman1070 Bruxelles								
								05/07/2024
Note de calcul de l'éclairage naturel								
			A	B	C	D	E	
Etage	Pièce	Surface (S) habitable de la pièce	Surface vitrée brute (sb)	Coefficient d'éclairage 1/5è (sn)	Coefficient d'éclairage 1/12è	Surface vitrée nette (projet)	respect de l'imposition	Justificatif
Etage 1								
APP. 1.1	Séjour	48,44	16,0	9,7		9,7	OK	
	chambre 1	17,08	6,1	3,4		3,7	OK	
	chambre 2	13,2	6,5	2,6		4,0	OK	
	Bureau	12,73	5,0	2,5		3,1	OK	
APP. 1.2	Séjour	34,46	11,3	6,9		6,9	OK	
	chambre 1	15,25	5,2	3,1		3,2	OK	
	chambre 2	12,83	4,2	2,6		2,6	OK	
Etage 2								
APP. 2.1	Séjour	42,43	15,8	8,5		9,7	OK	
	chambre 1	14,27	2,0	2,9		1,2	Non	existant à sauvegarder
	chambre 2	10,21	2,0	2,0		1,2	Non	existant à sauvegarder
	Bureau	10,23	1,4	2,0		0,8	Non	existant à sauvegarder
APP. 2.2	Séjour	34,47	11,5	6,9		7,0	OK	
	chambre 1	14,46	6,2	2,9		3,8	OK	
	chambre 2	12	6,2	2,4		3,8	OK	
Etage 3								
APP. 3.1(bas Duplex)	Séjour	49	24,4	9,8		14,9	OK	
Combles								
APP. 3.1(haut Duplex)	chambre 1	15,00	5,0	3,0		3,1	OK	
	chambre 2	12,48	4,5	2,5		2,7	OK	