

Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente
de la Région de Bruxelles-Capitale



┌
Parvis Saint-Gilles, 8
1060 BRUXELLES
└

Bruxelles, 9/01/2017

Vos réf. : Votre demande du 03/11/2016

Nos réf. : M.2016.1104/1/CD/dl

A rappeler s.v.p.

Personne à contacter: F. LABEEUW

Adresse: Parvis Saint-Gilles, 8
1060 Bruxelles

Monsieur,

Concerne : Visite de prévention d'incendie du - 14/12/2016

Description

Exploitant : Nom :
Adresse : Parvis Saint-Gilles, 8
Commune : 1060 Bruxelles
Tél. : 0475/68.17.68

Genre : Etablissement de vente au détail night shop
Situation : Rez-de-chaussée
Dénommé : **BASHARAT NIGHT SHOP**

Etablissement de vente au détail situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment de logements (4) de type moyen S-1+R+4.

Mesures de prévention contre l'incendie déjà prises

Porte EI₁₃₀ entre l'établissement et l'entrée particulière
Extincteur 6l. ABC
Eclairage de sécurité
Attestations de conformité électrique et gaz

Remarque : la résistance au feu du plafond n'a pas pu être vérifié lors de la visite.

Avis du Service d'Incendie

Il résulte de la visite de contrôle de l'établissement repris sous rubrique, effectuée à votre demande, que le Service d'Incendie n'a pas d'observation à émettre quant à son exploitation.

Veillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

L'Officier-chef de service f.f.,

L'Officier,

L'Attachée de prévention,

L^t.-Col. Ing. T. du BUS de WARNAFFE

Maj. ff. Ing. L. SAUVAGE

Architecte F. LABEEUW