
RE: PrAc-250922-2538908

[REDACTED]

Date Mer 05/11/2025 17:56

[REDACTED]

Monsieur [REDACTED]

Je viens d'analyser votre demande, il n'est pas nécessaire d'établir un rapport, je peux vous répondre par email.

Oui vous pouvez appliquer les mesures dérogatoires, donc placer 1 seule porte EI1 60 sollicitée à la fermeture au lieu d'un sas pour les locaux accessibles directement à parti d'un parking, ici un local stock.

Cordialement,

[REDACTED]

Attaché de prévention - Avis de prévention

Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région Bruxelles - Capitale

Avenue de l'Héliport 11-15, 1000 Bruxelles

[REDACTED]

W: <http://be.brussels/siamu>

DISCLAIMER

Les informations contenues dans ce courrier électronique (annexes incluses) sont confidentielles et réservées à l'usage exclusif des destinataires repris ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire, soyez informé par la présente que vous ne pouvez ni divulguer, ni reproduire, ni faire usage de ces informations pour vous-même ou toute tierce personne. Si vous avez reçu ce courrier électronique par erreur, vous êtes prié d'en avertir immédiatement l'expéditeur et d'effacer le message e-mail de votre ordinateur.

Please consider the environment - do you really need to print this email?
