


Dossier [REDACTED]

Avenue Paul Janson n°6, 1070 Anderlecht

17-02-25



Fonction	Surface	Unités	Rapport éclairage	Surface des vitrages nécessaires	Surface des vitrages existant	Surface des vitrages prévue	Résultats
----------	---------	--------	----------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------	-----------

1. R+1							
Salon	17,46	m²	0,20	3,49	4,33	4,33	Suffisant
Chambre	15,75	m²	0,20	3,15	1,56	4,60	Suffisant
2. R+2							
Salon	17,44	m²	0,20	3,49	3,72	3,72	Suffisant
Chambre	15,84	m²	0,20	3,17	1,42	4,04	Suffisant
3. R+3							
Séjour	35,12	m²	0,20	7,02	5,14	7,76	Suffisant
4. R+4							
Chambre 1	14,01	m²	0,20	2,80	4,18	4,18	Suffisant
Chambre 2	11,80	m²	0,08	0,98	1,31	1,31	Suffisant
Chambre 3	10,03	m²	0,08	0,84	0,51	1,31	Suffisant

