

Legende brandveiligheid

uitgang

vlucht richting / (nood)uitgang

vlucht via trap

verzamelplaats bij evacuatie

circulatie- en evacuatiewegen

compartmentsscheiding EI30

compartmentsscheiding EI60

compartmentsscheiding EI120

droge blusleiding

brandblusapparaat (1 per 150m²)

brandslanghaspel

handbrandmelder

droge blusleiding

evacuatieplannen

verdiepingsnummer

0.00+

aanduiding (afgewerkt) vloerniveau

a:240  
o:180

aantrede en optrede trap

deur - 930 = deurblad breedte

deur met brandweerstand EI30

zelfsluitende deur

deur met brandweerstand EI60

primaire uitgang

secundaire uitgang

Brandcompartimenten	
Name	Area
BC_+00.1_1	100,32 m²
BC_+00_1	286,67 m²
BC_+01.1_01	119,95 m²
BC_+01/+02_01	1023,30 m²
BC_+02.1_01	105,82 m²
BC_+03.1_01	121,26 m²
BC_+03/+04_01	987,85 m²
BC_+05/+06_01	904,58 m²
BC_helling -01 naar -02	221,09 m²
BC_parkeergarage -01/-02/-03	177,94 m²
	4048,77 m²

BC_-01_01	67,26 m²
BC_-01_02	20,31 m²
BC_-01_03	13,67 m²
BC_-01_04	51,67 m²
BC_-01_05	15,50 m²
BC_-01_06	20,86 m²

Brandcompartimenten	
Name	Area
BC_-01_07	28,72 m²
BC_-01_08	5,99 m²
BC_-01_09	33,36 m²
	257,35 m²
BC_-02_01	14,24 m²
BC_-02_02	14,41 m²
BC_-02_03	47,20 m²
BC_-02_04	63,18 m²
BC_-02_05	3,98 m²
BC_-02_06	6,82 m²
	149,83 m²

BC_-03_01	32,87 m²
BC_-03_02	28,06 m²
BC_-03_03	31,20 m²
BC_-03_04	6,07 m²
BC_-03_05	62,98 m²
BC_-03_06	3,98 m²
	165,18 m²

BC_+00_2	28,95 m²
BC_+00_3	136,37 m²
BC_+00_4	35,80 m²
	201,13 m²

BC_helling -01 naar -02	67,65 m²
BC_helling -02 naar -03	296,15 m²
BC_parkeergarage -01/-02/-03	1790,85 m²
	2154,66 m²



-	Bouwaanvraag	07-08-2025
NAAM	OMSCHRIJVING	DATUM
INDEX		

CONIX RDBM  
— ARCHITECTS

PROJECT OMSCHRIJVING

## Renovatie en herinrichting kabinetsgebouw Vlaamse Overheid Koolstraat 35 te Brussel

OPDRACHTGEVER <b>Vlaamse Overheid, Het Facilitair Bedrijf, Afdeling Bouwprojecten</b> Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88 bus 60 1000 Brussel E aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be	BOUWHEER / ONTWIKKELAAR
	ARCHITECT Van Meyelstraat 30 1080 Brussel E info@conixrdbm.com T +32 2 425 77 84
	ZAAKVOERDER Frederik Jacobs
STUDIEBUREAU TECHNIEKEN, DUURZAAMHEID & BOUWFYSICA <b>CES nv</b> Brusselsesteenweg 290 1730 Asse E +32 2 452 20 02 T info@ces.be	STUDIEBUREAU STABILITEIT <b>M-gineers</b> De Hoorn, Sluistraat 79/3.1 3000 Leuven E info@m-gineers.be T +32 16 50 81 00
STUDIEBUREAU BRANDVEILIGHEID	STUDIEBUREAU AKOESTIEK <b>Bureau De Fonseca</b> De Villegas de Clercampstraat 182 1853 Grimbergen E contact@defonseca.be

PROJECT INFORMATIE		PROJECT FASE	
PROJECTNUMMER	BKO003	Bouwaanvraag	
PROJECTNAAM	Koolstraat	TEKENING GEGEVENS	
ADRES	Koolstraat 35 1000 Brussel	STATUS	GETEKEND Definitief
PROVINCIE	Brussels Hoofdstedelijk Gewest	UITGIFTEDATUM	07-08-2025
KADASTER	B700d	SCHAAL	FORMAAT 1:200
TEKENING TYPE	Grondplan	WIJZIGINGSDATUM	A2_H
TEKENINGSOORT	Nieuwe toestand	TEKENING NUMMER	
TEKENINGNAAM	Brandcompartimentering 4de verdieping	PROJECT FASE	ZONE/PART
		BA	KS35
			610-PL-BRND-04-N-BA