Réutilisation des eaux pluviales

Remplissez les cases vertes

A. Données

Encodez ci-dessous les affectations du bâtiment concerné par ordre de priorité en fonction de l'affectation que vous souhaitez privilégier pour y raccorder les eaux pluviales.

Affectation 1	**Logement**
Affectation 2 (à remplir obligatoirement)	

Encodez ci-dessous les surfaces de toitures en projection horizontale.

Toitures non végétalisées		m²
Toitures végétalisées avec un substrat < 10 cm	**2389**	m²
Toitures végétalisées avec un substrat ≥ 10 cm et avec une réserve d'eau de min 8 l/m²	**876**	m²

B. Estimation des usages

Encodez ci-dessous le nombre total de W.C. de votre projet.

Nombre total de W.C. affectation 1	**126**	W.C.
Nombre total de W.C. affectation 2	**0**	W.C.
Volume d'eau de pluie disponible par jour en moyenne	**3584**	l/jour
Usages journaliers standards affectation 1	**50**	l/jour.WC.
Usages journaliers standards affectation 2		l/jour.WC.

C. Résultats

Volume de citerne	**79**	m³
Nombre de W.C. de l'affectation 1 à raccorder	**72**	W.C.
Nombre de W.C. de l'affectation 2 à raccorder		W.C.

Au minimum 1 robinet extérieur doit également être raccordé à la citerne