

Réutilisation des eaux pluviales

Remplissez les cases vertes

A. Données

Encodez ci-dessous les affectations du bâtiment concerné par ordre de priorité en fonction de l'affectation que vous souhaitez privilégier pour y raccorder les eaux pluviales.

Affectation 1

Bureau/Commerce/Atelier

Affectation 2 (à remplir obligatoirement)

Pas de deuxième affectation

Encodez ci-dessous les surfaces de toitures en projection horizontale.

Toitures non végétalisées

1703,49 m²

Toitures végétalisées avec un substrat < 10 cm

0 m²

Toitures végétalisées avec un substrat ≥ 10 cm
et avec une réserve d'eau de min 8 l/m²

0 m²

B. Estimation des usages

Encodez ci-dessous le nombre total de W.C. de votre projet.

Nombre total de W.C. affectation 1

63 W.C.

Nombre total de W.C. affectation 2

0 W.C.

Volume d'eau de pluie disponible par jour en moyenne

2555 l/jour

Usages journaliers standards affectation 1

225 l/jour.WC.

Usages journaliers standards affectation 2

- l/jour.WC.

C. Résultats

Volume de citerne

56 m³

Nombre de W.C. de l'affectation 1 à raccorder

11 W.C.

Nombre de W.C. de l'affectation 2 à raccorder

0 W.C.

Au minimum 1 robinet extérieur doit également être raccorder à la citerne



Les usages connectés sont suffisants