010_Color Legend	BP_Unit _Number	BP_Name	Name	Level	Area
			Compart.01	910	51.25 m²
			Compart.02	910	205.06 m²
			Compart.03	910	15.60 m²
			Compart.04	910	19.64 m²
			Compart.05	910	3.95 m²
			Compart.06	910	12.10 m²
			Compart.07	910	12.31 m²
			Compart.08	910	8.26 m²

010_Color Legend	BP_Unit _Number	BP_Name	Name	Level	Area
			Compart.09	910	8.22 m²
			Compart.10	910	9.11 m²
			Evacuation	910	34.18 m²
			Evacuation	910	11.21 m²
			Evacuation	910	4.11 m²
			Lift	910	4.68 m²
			Techn. Shaft	910	2.09 m²
Grand total: 15					401.77 m²

LEGENDE COMPARTIMENTAGE INCENDIE

AR 07.07.1994_version coordonée de 2022
Bâtiment élevé (BE : h > 25m)

(EI) 30

(EI) 60

(EI) 120

(EI) 240

(R)EI xx Murs, sol, plafonds, toits, colones, poutres, fondations avec étanchéité et isolation au feu en minutes (NBN C713.020)
EIxx Portes avec étanchéité et isolation au feu en minutes, avec fermeture automatique

tous éléments structurelles au-desssus d'éléments EI, avec EI inclus ont une résistance au feu R60
tous éléments structurelles en-desssous d'éléments EI, avec EI inclus ont une résistance au feu R120

Contrôle trajet d'évacuation

Contrôle longuer tuyau de dévidoir 30 m

Accès camion Pompier

S Porte à fermeture automatique

S+R Porte à fermeture automatique avec rétenteur

S200 Porte étanche aux fumées à t° ambiante et à 200°C

Dévidoir

Extincteur, 1 par 150m²

Local Pompier - Centrale Incendie

Ascenseur Pompier

Sprinkler

RM Détecteurs d'incendie sont placés selon les normes en vigueur

Poste premiers secours

Point de rassemblement

Sortie de secours

Chemin d'accès

Hydrant

Local éléctricité

Les éléments constructifs satisfont à L'ARRETE ROYAL AR 07.07.1994_révision 2022.
Annexe 4 : Bâtiments élevés (BE : h > 25m, demande de construction introduite avant le 1er décembre 2012)
Annexe 4/1 : Bâtiments élevés (BE : h > 25m, demande de construction introduite à partir du 1er décembre 2012)
Annexe 5/1 : Réaction au feu (Demande de constructionintroduite à partir du 1er décembre 2012)
Annexe 7 : Dispositions communes

La résistance au feu des éléments constructifs, la chaufferie, les ascenseurs, les trémies, les locaux techniques et l'éclairage de secours sont conformes aux normes NBN 713.020 - NBN B61.001 - NBN E52.014 - NBN E52.018 NBN L13-005 - NBN C71-100 - NBN C71-598-222.

Plans pompiers Niv.-01

Datum | Date 17/12/2025
Schaal | Échelle 1 : 100
Doss. nr. 23-024

19-12-25 13:26:41

www.B2Ai.com
Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel-Bruxelles | T +32 2 641 88 00 | E info@B2Ai.com
Bellevue 5, B-9050 Ledeberg (Gent) | T +32 9 210 17 10
Westwing Park, Kwadestraat 149A/0.1, B-8800 Roeselare | T +32 51 21 11 05
BURO II & ARCHI+I SRL | Maatschappelijke zetel Brussel | BE 0834.075.680 | RPR Brussel

CODE

PLAN
3_AR_010_XX_DP_910_0001

B2Ai architects

The receipt of these documents implies the acceptance and acknowledgement of the copyrights of BURO II & ARCHI + I srl, which relate both to the moral rights (right of paternity, right of respect and integrity) as at the patrimonial rights (reproduction, communication rights, resale rights). This means that no part of these documents may be reproduced, modified, published, communicated to third parties and used for purposes exceeding the limits, of which this work is conceived. The recipient shall not distribute these documents to third parties and will not transfer it to the Governorate, for other purposes, a written agreement of BURO II & ARCHI + I is needed.