



















19-12-25 13:25:58

Datum | Date 17/12/2025
Schaal | Echelle 1 : 100
Doss. nr. 23-024

Plans pompiers Niv.+00

Color Legend	BP_Unit _Number	BP_Name	Name	Level	Area
	98.0		Compart.01	000	126.64 m²
	257.0		Compart.02	000	95.64 m²
			Compart.03	000	50.47 m²
			Compart.04	000	20.48 m²
			Evacuation	000	50.65 m²
			Evacuation	000	28.27 m²
			Evacuation	000	15.84 m²
			Lift	000	4.68 m²
			Techn. Shaft	000	0.85 m²

Color Legend	BP_Unit _Number	BP_Name	Name	Level	Area
			Techn. Shaft	000	0.51 m²
			Techn. Shaft	000	2.33 m²
			Techn. Shaft	000	2.09 m²
			Techn. Shaft	000	0.61 m²
			Techn. Shaft	000	1.02 m²
			Techn. Shaft	000	0.91 m²
			Techn. Shaft	000	0.61 m²
			Techn. Shaft	000	0.46 m²
			Techn. Shaft	000	2.28 m²

Grand total: 18

404.32 m²

LEGENDE COMPARTIMENTAGE INCENDIE

AR 07.07.1994_version coordonnée de 2022
Bâtiment élevé (BE : h > 25m)

- (EI) 30
- (EI) 60
- (EI) 120
- (EI) 240

(R)EI xx Murs, sol, plafonds, toits, colonnes, poutres, fondations avec étanchéité et isolation au feu en minutes (NBN C713.020)
EI1xx Portes avec étanchéité et isolation au feu en minutes, avec fermeture automatique
tous éléments structurels au-dessus d'éléments EI, avec EI inclus ont une résistance au feu R60
tous éléments structurels en-dessous d'éléments EI, avec EI inclus ont une résistance au feu R120

- Contrôle trajet d'évacuation
- Contrôle longueur tuyau de dévidoir 30 m
- Accès camion Pompier
- S Porte à fermeture automatique
- S+R Porte à fermeture automatique avec rétenteur
- S200 Porte étanche aux fumées à t° ambiante et à 200°C

- Dévidoir
- Extincteur, 1 par 150m²
- Local Pompier - Centrale Incendie
- Ascenseur Pompier
- Sprinkler
- Détecteurs d'incendie sont placés selon les normes en vigueur
- Poste premiers secours
- Point de rassemblement
- Sortie de secours
- Chemin d'accès
- Hydrant
- Local électricité

Les éléments constructifs satisfont à L'ARRETE ROYAL AR 07.07.1994_révision 2022.
Annexe 4 : Bâtiments élevés (BE : h > 25m, demande de construction introduite avant le 1er décembre 2012)
Annexe 4/1 : Bâtiments élevés (BE : h > 25m, demande de construction introduite à partir du 1er décembre 2012)
Annexe 5/1 : Réaction au feu (Demande de construction introduite à partir du 1er décembre 2012)
Annexe 7 : Dispositions communes

La résistance au feu des éléments constructifs, la chaufferie, les ascenseurs, les trémies, les locaux techniques et l'éclairage de secours sont conformes aux normes NBN 713.020 - NBN B61.001 - NBN E52.014 - NBN E52.018
NBN L13-005 - NBN C71-100 - NBN C71-598-222.

www.B2Ai.com
Rue J. Jordaeestraat 18a, B-1000 Brussel-Bruelles | T +32 2 641 88 00 | E info@B2Ai.com
Bellevue 5, B-9050 Ledesberg (Gent) | T +32 9 210 17 10
Westwing Park, Kwadestraat 149A/0.1, B-48800 Roeselare | T +32 51 21 11 05
BURIO II & ARCHI+I SRL | Maatschappelijke zetel Brussel | BE 0834.075.680 | RPR Brussel

CODE PLAN
3_AR_010_XX_DP_000_0001



This document is the property of B2Ai architects and is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of B2Ai architects. The copyright of this document is reserved by B2Ai architects. All rights reserved. The copyright of this document is reserved by B2Ai architects. All rights reserved.