



LEGENDE COMPARTIMENTAGE INCENDIE

AR 07.07.1994\_version coordonnée de 2022  
Bâtiment élevé (BE : h > 25m)  
(EI) 30  
(EI) 60  
(EI) 120  
(EI) 240  
(R)EI xx Murs, sol, plafonds, toits, colonnes, poutres, fondations avec étanchéité et isolation au feu en minutes (NBN C713.020)  
EI1xx Portes avec étanchéité et isolation au feu en minutes, avec fermeture automatique  
tous éléments structurelles au-dessus d'éléments EI, avec EI inclus ont une résistance au feu R60  
tous éléments structurelles en-dessous d'éléments EI, avec EI inclus ont une résistance au feu R120

- Contrôle trajet d'évacuation
- Contrôle longueur tuyau de dévidoir 30 m
- Accès camion Pompier
- S Porte à fermeture automatique
- S+R Porte à fermeture automatique avec rétenteur
- S200 Porte étanche aux fumées à t° ambiante et à 200°C
- Dévidoir
- Extincteur, 1 par 150m²
- Local Pompier - Centrale Incendie
- Ascenseur Pompier
- Sprinkler
- Détecteurs d'incendie sont placés selon les normes en vigueur
- Poste premiers secours
- Point de rassemblement
- Sortie de secours
- Chemin d'accès
- Hydrant
- Local électricité

Les éléments constructifs satisfont à L'ARRETE ROYAL AR 07.07.1994\_révision 2022.  
Annexe 4 : Bâtiments élevés (BE : h > 25m, demande de construction introduite avant le 1er décembre 2012)  
Annexe 4/1 : Bâtiments élevés (BE : h > 25m, demande de construction introduite à partir du 1er décembre 2012)  
Annexe 5/1 : Réaction au feu (Demande de constructionintroduite à partir du 1er décembre 2012)  
Annexe 7 : Dispositions communes  
La résistance au feu des éléments constructifs, la chaufferie, les ascenseurs, les trémies, les locaux techniques et l'éclairage de secours sont conformes aux normes NBN 713.020 - NBN B61.001 - NBN E52.014 - NBN E52.018 NBN L13-005 - NBN C71-100 - NBN C71-598-222.

010_Color Legend	BP_Unit Number	BP_Name	Name	Level	Area
			Compart.01	110	197.74 m²
			Evacuation	110	66.38 m²
			Lift	110	4.68 m²
			Techn. Shaft	110	0.75 m²
			Techn. Shaft	110	0.38 m²
			Techn. Shaft	110	0.79 m²

010_Color Legend	BP_Unit Number	BP_Name	Name	Level	Area
			Techn. Shaft	110	0.91 m²
			Techn. Shaft	110	2.09 m²
			Techn. Shaft	110	0.79 m²
			Techn. Shaft	110	0.59 m²
Grand total: 10					275.09 m²

Plans pompiers Niv.+11

Datum | Date 17/12/2025  
Schaal | Echelle 1 : 100  
Doss. nr. 23-024

www.B2Ai.com  
Rue J. Jordaeestraat 18a, B-1000 Brussel-Bruxelles | T +32 2 641 88 00 | E info@B2Ai.com  
Bellevue 5, B-9050 Ledesberg (Gent) | T +32 9 210 17 10  
Westwing Park, Kwadestraat 149A/0.1, B-48800 Roeselare | T +32 51 21 11 05  
BURIO II & ARCHI+I SRL | Maatschappelijke zetel Brussel | BE 0834.075.680 | RPR Brussel

CODE 3\_AR\_010\_XX\_DP\_110\_0001

