

Transformation et extensions de bâtiments existants et logement, cabinets médicaux et centre de formation, 35/37 et 39 rue Docteur De Meersman1070 Bruxelles								
							modif	27/02/2026
Note de calcul de l'éclairage naturel								
			A	B	C	D	E	
Etage	Pièce	Surface (S) habitable de la pièce	Surface vitrée brute (sb)	Coefficient d'éclairage 1/5è (sn)	Coefficient d'éclairage 1/12è	Surface vitrée nette (projet)	respect de l'imposition	Justificatif
Etage 1								
APP. 1.1	Séjour	48	16,7	9,6		10,2	OK	
	chambre 1	17,42	6,1	3,5		3,7	OK	
	chambre 2	13,2	6,5	2,6		4,0	OK	
	Bureau	10,32	3,1	2,1		1,9	Non	existant à sauvegarder
APP. 1.2								
	Séjour	29,22	10,6	5,8		6,4	OK	
	chambre 1	19,84	7,1	4,0		4,3	OK	
Etage 2								
APP. 2.1	Séjour	29	10,6	5,8		6,4	OK	
	chambre 1	14,80	5,3	3,0		3,2	OK	
	chambre 2	11	2,5	2,2		1,5	Non	existant à sauvegarder
	chambre 3	10	1,6	2,0		1,0	Non	existant à sauvegarder
APP. 2.2								
	Séjour	29	10,6	5,8		6,4	OK	
	chambre 1	19,80	9,5	4,0		5,8	OK	
	chambre 2	0	0,0	0,0		0,0	OK	
Etage 3								
APP. 3.1(bas Duplex)	Séjour	59,8	21,9	12,0		13,3	OK	
Combles								
APP. 3.1(haut Duplex)	chambre 1	15,60	5,3	3,1		3,2	OK	
	chambre 2	12,4	5,7	2,5		3,5	OK	
	Chambre 3	12	5,28	2,4		3,2	OK	
	lecture/jeux	13,56	5,66	2,7		3,5	OK	