

**DEMANDE DE PERMIS d'URBANISME****Situation existante : 1 immeuble / 4 appartements****Situation projetée : 1 immeuble / 4 appartements****SURFACES PAR NIVEAUX**Caves : 54 m<sup>2</sup>Rez : 64.4 m<sup>2</sup>1<sup>er</sup> étage : 68.6 m<sup>2</sup>2<sup>e</sup> étage : 67.4 m<sup>2</sup>3<sup>e</sup> étage : 67.4 m<sup>2</sup>**DESCRIPTION DU BIEN**

Sous-sols : caves individuelles et locaux communs (compteurs)

Rez : 1 logement 1 chambre avec cour/jardin

1<sup>er</sup> étage : 1 logement 1 chambre avec balcon arrière2<sup>e</sup> étage : 1 logement 1 chambre avec balcon arrière3<sup>e</sup> étage : 1 logement 1 chambre avec balcon arrière**Bâtiment moyen**

- H dernier niveau desservi : 11.38 m (porte palière > H : 9.78 m)

**Fiche descriptive des mesures de prévention incendie**

- accessibilité aux véhicules des services incendie
  - o accès direct à chaque logement en façade avant à partir de la rue
- compartimentage :
  - o compartiment 1 : caves
  - o compartiment 2 : cage escalier
  - o compartiment 3 : logement 1
  - o compartiment 4 : logement 2
  - o compartiment 5 : logement 3
  - o compartiment 6 : logement 4
- éléments structuraux :
  - o cage escalier REI 60 et portes palières EI<sub>1</sub> 30 : les parois existantes et mitoyennes sont en maçonnerie REI 60
  - o murs mitoyens existants en maçonnerie REI 60
  - o planchers bois REI 60 : pose de faux-plafond (double plaque Gyproc RF 12,5mm)
  - o gaines techniques : EI 60
  - o escalier privatif du duplex : cloison EI60 et pose de 2 plaques gyproc RF 12,5mm sous la pailasse et le palier en contact avec les parties communes
- évacuation
  - o chemin d'évacuation via l'escalier existant
  - o baies en façade accessibles aux échelles du service incendie
- façades : maçonneries en briques et pierres existantes
- détecteurs autonomes de fumées dans chaque appartement
- extincteurs de type ABC min. 6kg sur les paliers de chaque appartement et dans la cave commune
- éclairage de sécurité : caves / hall rez / palier intermédiaire / palier 1<sup>er</sup> / palier intermédiaire / palier 2<sup>e</sup> .
- Détection incendie : coupole de désenfumage en partie haute de la cage d'escalier (donnant sur la toiture plate)