Avenue Salomé, 2
1150 Bruxelles

Lasne, le 1er février 2025

Vos références :
Nos références : 2M21-081
Annexes : Néant

Concerne : Urgence – Risque de rupture de la voilure de la tribune du centre sportif Wolu-sport

Ce courrier fait suite à plusieurs interventions de notre part concernant l'état structurel de la tribune du centre sportif Wolu-sport. Les actions menées à ce jour sont les suivantes :

- Une visite sur site afin d'élaborer un rapport sur l'état sanitaire de la tribune du point de vue de sa stabilité ;
- Une inspection de la société RSK pour identifier la présence éventuelle d'amiante dans les éléments de la tribune ;
- Une seconde visite sur place, motivée par des interrogations soulevées par RSK et dans le cadre de la préparation des documents nécessaires à l'introduction d'un permis de démolition de la voilure.

Lors de cette dernière visite, nous avons constaté des contraintes importantes sur une structure déjà fragilisée par les vents violents.
Ces différentes analyses mettent en évidence un risque majeur de rupture de la voilure, principalement dû aux charges climatiques.

Le premier rapport de stabilité avait pour but d'évaluer si la voilure pouvait être démolie indépendamment des gradins et des vestiaires, en vue de l'introduction d'un permis d'urbanisme. Cependant, suite aux récentes observations, il apparaît nécessaire de compléter ce rapport pour souligner l'urgence de la situation. En effet, la voilure présente actuellement un danger imminent en l'état.

En complément du premier rapport et d'un point de vue sécuritaire, nous recommandons fortement de fermer tout accès à la zone de la tribune, y compris aux vestiaires et aux accès piétons situés en périphérie.

En cas de rupture, la voilure pourrait s'effondrer sur la tribune elle-même ou, sous l'effet du vent, être projetée, augmentant ainsi le danger. La corrosion des poutrelles en acier accentue encore ce risque.

Dans ce contexte, nous insistons sur l'urgence de sécuriser la zone et de procéder sans délai à la démolition de la voilure.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions de recevoir,
, l'assurance de nos salutations distinguées.