

le 22.05.2026

Transformation d'un Hangar
Avenue de Kersbeek 300, 1180 Bruxelles
Demande de permis d'urbanisme
Cabine Haute-Tension

Note explicative

Le projet nécessite l'installation d'une cabine haute-tension.

Sa localisation est approuvée par Sibelga (voir document en annexe).

La puissance du transformateur reste à déterminer, en fonction des besoins. Elle sera supérieure à 250 kVA et inférieure à 1000 kVA. Un permis d'environnement de classe 3 est donc requis.

Annexe : Mail de Sibelga du 28.04.2026

Annexe :

